



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dąbrowie Białostockiej**

ul. Skłodowskiej 15, 16-200 Dąbrowa Białostocka
Sekretariat tel. 85 712 33 41 fax. 85 712 33 36
Centrala tel. 85 712 33 17

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
16-200 Dąbrowa Białostocka
ul. M.C. Skłodowskiej 15
tel./fax 085 712-12-06
REGON 050583037 NIP 545-14-64-069

Dąbrowa Białostocka dnia 24.08.2015r.

WSZYSCY WYKONAWCY

SP ZOZ - 338/08/15

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i podłączenie agregatu prądotwórczego
nr sprawy: **SP ZOZ/agregat prądotwórczy/08/15/PN**

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącego przedmiotowego postępowania, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) przedstawia treść pytań wraz z wyjaśnieniem oraz na podst. art. 38 ust. 4 powołanej ustawy zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PYTANIE 1

Spełnienie wszystkich wymagań dla agregatu prądotwórczego zawartych w dokumentacji SIWZ, jest możliwe tylko dla producenta urządzenia referencyjnego.
Czy zatem z uwagi za zasady uczciwej konkurencji i Ustawę o Zamówieniach publicznych, Zamawiający zgodzi się na rozwiązanie spełniające istotne parametry użytkowe agregatów prądotwórczych tj.:

- Moc znamionowa P.R.P.,
 - Prąd znamionowy,
 - Częstotliwość,
 - Napięcie 400V,
 - Moc prądnicy,
 - Poziom stabilizacji napięcia,
 - Ochrona IP23,
 - Elektroniczna regulacja obrotów,
 - Klasa wykonania G3,
 - Emisja spalin Stage II,
 - Zużycie paliwa,
 - obudowa dźwiękochłonna,
 - ciśnienie akustyczne 65dB z 7 m,
- które będą uznane za spełnienie warunków SIWZ?

Odpowiedź:

Ad.1

Agregat powinien spełnić minimalnie:

- moc znamionowa P.R.P.: 100kVA, 80kW
- prąd znamionowy: max., 160A
- rodzaj paliwa: diesel
- czas pracy bez tankowania dla obciążenia 100% >24h
- Częstotliwość: 50Hz
- napięcie 400V
- klasa wykonania G3

- obudowa dźwiękochłonna
- Ciśnienie akustyczne: 65dB

PYTANIE 2 i 3

Zamawiający w dokumentacji przetargowej nie przewidział wykonania instalacji wentylacyjnej tj. czerpni powietrza, wyrzutni powietrza wraz z kanałem oraz nie zaznaczył ich na rzutach.

Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejących elementów systemu wentylacyjnego?

Czy Zamawiający mógłby podać wymiary czerpni, wyrzutni oraz kanału odprowadzającego ciepłe powietrze w celu porównania z wymaganiami podanymi przez producenta urządzenia?

Odpowiedź:

Ad. 2 i 3

Agregat powinien być wyposażony w czerpnię i wyrzutnię oraz w odprowadzenie spalin.

W tym celu należy wykorzystać istniejące otwory w pomieszczeniu agregatarni oraz wykonać nowe konieczne.

Wielkości istniejących otworów:

- odprowadzenie spalin fi 100
- dwa otwory fi 400 ich lokalizacja na rysunku E3 w załączeniu

PYTANIE 4

Jeśli Zamawiający wymaga zastosowania nowej czerpni, wyrzutni, instalacji wyrzutu ciepłego powietrza oraz wykonania otworów. Czy Zamawiający może opisać sposób wykonania lub wskazać miejsca ich wykonania na rzutach z uwzględnieniem jak najkrótszych odcinków z minimalną ilością kolan?

Odpowiedź:

Ad. 4

W razie konieczności należy wykonać nowe otwory.

Do tego można wykorzystać drewniane drzwi - które można wyposażyć w kratę.

Lub murowane ściany w których można wybić konieczne otwory.

PYTANIE 5 i 6

Zamawiający w dokumentacji przetargowej nie przewidział wykonania instalacji wyrzutu spalin oraz nie zaznaczył ich na rzutach.

Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącego systemu wydechowego wraz z tłumikiem?

Czy Zamawiający mógłby podać wymiary istniejącego układu wydechowego w celu porównania z wymaganiami podanymi przez producenta urządzenia?

Odpowiedź:

Ad. 5 i 6

Rysunek E3 został uzupełniony o lokalizację istniejącego otworu wyrzutu spalin.

Istniejący tłumik oraz wyrzut spalin jest w bardzo złym stanie technicznym, należy go wymienić na nowy

Instalacja wydechowa powinna być wykonana z rury jednopłaszczyznowej nierdzewnej.

PYTANIE 7 i 8

Jeśli Zamawiający wymaga zastosowania nowego układu wydechowego oraz wykonania otworu pod jego instalację. Czy Zamawiający może opisać sposób wykonania lub wskazać miejsce jego wykonania na rzutach z uwzględnieniem jak najkrótszych odcinków z minimalną ilością kolan

Czy Zamawiający może określić technologię wykonania instalację wydechową oraz materiał z jakiego ma być wykonany?

Odpowiedź:

Ad 7 i 8

Lokalizacja została naniesiona na rysunku E3

PYTANIE 9:

Czy Zamawiający wymaga żeby agregat prądotwórczy były zatankowany do pełna, czy w ilości paliwa potrzebnej do przeprowadzenia prób?

Jeżeli ilość paliwa ma wystarczyć na potrzeby prób to prosimy o podanie zakresu prób, tj. czy mają to być krótkie próby funkcjonalne, czy będą to długotrwałe próby obciążeniowe podczas których zużywa się większe ilości paliwa?

Odpowiedź:

Ad. 9

Agregat ma zostać zatankowany do pełna.

PYTANIE 10


Ze względu na krótki czas przygotowania oferty oraz fakt, że firmy kurierskie dla Dąbrowy Białostockiej zapewniają standard dostawy dokumentów najwcześniej do godziny 12.00, czy Zamawiający może przesunąć termin złożenia oferty np.: na godzinę 13.00 lub przesunąć go na inny termin?

Odpowiedź:

Ad. 10

Zamawiający przesuwa termin składania ofert **na dzień: 27.08.2015r godz. 14.00**
Otwarcie ofert nastąpi **dnia 27.08.2015r. godz. 14.15.**

W załączeniu Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Z poważaniem
P.O. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej

Wojciech Anusewicz